

Отчет

о выполнении предписания № 124/1/59 от 08.07.2019 г.

На основании предписания № 124/1/59 от 08.07.2019 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в отношении МБДОУ детского сада комбинированного вида № 14 «Олененок» в дошкольном учреждении были проведены следующие мероприятия:

№	Вид нарушений	Выполненные мероприятия по устранению
1	Оборудовать в здании детского сада автоматическое эвакуационно-аварийное освещение	В управление образования администрации Ммр направлено письмо с просьбой о выделении денежных средств на устранение нарушения
2	Установить двери в электрощитовую с требуемым пределом огнестойкости согласно норм.	В управление образования администрации Ммр направлено письмо с просьбой о выделении денежных средств на устранение нарушения
3	Допущено размещение пожарных рукавов в пожарных шкафах, выполненных из горючих материалов	В управление образования администрации Ммр направлено письмо с просьбой о выделении денежных средств на устранение нарушения
4.		

Заведующая



Проданова Е.Н.